



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,

http:www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail:gugo_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: gpn-org@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам**

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,
тел. (816-2) 76-51-22, тел./факс. (816-2) 76-51-24 ogpvn@mail.ru

Предписание № 290/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Областное автономное учреждение социального обслуживания "Новгородский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Подросток"**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по
устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

**Во исполнение распоряжения ОНДиПР по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области от 09 октября 2018 года № 290**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 10 час. 00 мин. «17» октября 2018 г. до 11 час. 00 мин. «14» ноября 2018 года
Брусованским Артемом Владиславовичем – начальником отделения надзорной деятельности
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду,
Новгородскому и Батецкому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по НО (государственным
инспектором Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору)
проведена плановая проверка объекта защиты - ОАУСО "Центр "Подросток" по адресу:
Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Михайлова, д. 10/1

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта (место проведения проверки)

совместно с Бандуровым Олегом Евгеньевичем - директором ОАУСО "Центр "Подросток"

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
1	2	3	4	5
1.	Не разработаны и не утверждены в установленном порядке специальные	п. 39, п. 53 Приказ МЧС № 645 от 12.12.2007 «Обучение мерам	15.07.2019 г.	

	программы пожарно-технического минимума для работников, осуществляющих круглосуточную охрану объекта	пожарной безопасности работников организаций»		
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения складского назначения (бытовка используется как склад, расположенная на 1-ом этаже) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ)	15.07.2019 г.	
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения складского назначения (склад деревянных материалов, расположенный на 2-ом этаже) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 ППР в РФ	15.07.2019 г.	
4.	Помещение бытовки на 1-ом этаже не защищено автоматической пожарной сигнализацией (автоматические пожарные извещатели отсутствуют)	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123); пункт А. 4, пункт 38 таблицы А.3 приложения А свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	15.07.2019 г.	
5.	Двери, ведущие на лестничную клетку 2-ого этажа, не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах	ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123; п. 4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Требования пожарной безопасности»	15.07.2019 г.	
6.	Предел огнестойкости заполнения в проеме противопожарной преграды, отделяющей швейную мастерскую от коридора менее EI 30 (в дверном проеме, установлена деревянная дверь)	ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № 123; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	15.07.2019 г.	

7.	Запор на двери эвакуационного выхода из столовой, не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа (дверь оборудована врезным замком, закрытана ключ)	п. 35 ППР в РФ	15.07.2019 г.	
8.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения в складе категории В2 (1 этаж) расположен в складском помещении	п. 349 ППР в РФ	15.07.2019 г.	
9.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения в складе деревянных материалов (2 этаж) расположен в складском помещении	п. 349 ППР в РФ	15.07.2019 г.	
10.	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	п. 50 ППР в РФ	15.07.2019 г.	
11.	На здании отсутствует направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения	п. 55 ППР в РФ	15.07.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Великому Новгороду,
Новгородскому и Батецкому районам
УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской области
капитан внутренней службы



А. В. Брусованский

«14» ноября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Бандуров Олег Евгеньевич –

директор ОАУСО "Центр "Подросток"

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«14» ноября 2018 г.